

Dátum	Intézményi iktatószám	Ellenőrző hatóság	Ellenőrzött terület	Ellenőrzés témája	Megállapítások
2021. december 15.	1465-1/2021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Műszaki osztály, Tűzvédelem	Tűzvédelmi célellenőrzés	<p>A tűzvédelmi hatósági célellenőrzés során vizsgálat tényét képezte a műszaki épület erőáramú villamosberendezésének, villámvédelmi berendezésének, a készletben tartott tűzoltó készülékek valamint a tűzvédelmi oktatás tűzvédelmi megfelelése.</p> <p>A 2018.06.21-én készült gázipalack tárolóra vonatkozó villámvédelmi felülvizsgálatról szóló jegyzőkönyv érvényessége lejárt.</p> <p>Az ellenőrzés nem terjedt ki a koronavírus helyzet és a látogatási tilalom miatt a Hotel épület, a "B" jelű épület, a "G" jelű, "N" jelű, valamint a KTT épületére.</p> <p>Kórház nyilatkozata: a jegyzőkönyvben foglalt hiányosság kijavítását 8 napon belül pótoljuk.</p>
2021. szeptember 23.	626-2/2021	Országos Atomenergia Hivatal	Radiológiai osztály	FUJIFILM Corporation (japán) gyártmányú FDR AMULET INNOVALITY (FDR MS 3500) típusú mammográfias röntgenberendezés üzemeltetésének ellenőrzése Az atomenergia alkalmazásának sugárvédelmi ellenőrzése, az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelem ellenőrzése	<p>A helyszíni szemle során a hatóság képviselője az alábbi folyamatokat, tényeket, eltéréseket azonosította be, melyek jogszabálysértéshez vezetnek vagy vezethetnek:</p> <p>A 01 1790 helyiségben régebben régebben CT helyiségben 1 db Philips Brilliance- 16 szeletes berendezés (hatósági azonosítója OAH-RFX-03008) volt használatban. A berendezést leselejtezték majd 2019. március 28. a BAROMED KFT elszállította. A tulajdonjog váltást az Engedélyes nem jelentette be.</p> <p>Kórház nyilatkozata: a megállapított eltérések kapcsán intézkedésre csak részben vagyok jogosult, a jegyzőkönyv tartalmáról haladéktalanul tájékoztatom az intézkedésre jogosult vezetőt. A CT berendezés tulajdonjogában történő változást haladéktalanul bejelentjük az Országos Atomenergia Hivatalnak.</p>

Dátum	Intézményi iktatószám	Ellenőrző hatóság	Ellenőrzött terület	Ellenőrzés témája	Megállapítások
2022. november 9.	1905-2/2022	Nemzeti Népegészségügyi Központ	Neurológiai és stroke osztály	Személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételek, és betegjogok vizsgálata, különös tekintettel a tájékoztatáshoz és az önrendelkezéshez való jogra	A szervezeti egység I-es progresszivitási szintű működési engedéllyel rendelkezik, de stroke szakmát is ellát 5 ágyon. A szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt tárgyi, környezeti feltételeknek megfelel. Személyi feltételek a helyszínen nem kerültek vizsgálatra. További ellenőrzésre az osztályról dokumentumok átadva.
2022. november 9.	1905-3/2022	Nemzeti Népegészségügyi Központ	Sürgősségi betegellátó osztály	Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás szakmai minimumfeltételeinek helyszíni ellenőrzése az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján	Az I. progresszivitási szinten működő SBO-n dolgozó orvosokon kívül a többi osztály is biztosít orvost, konzíliumot (neurológia, sebészet, szemészet, fül-orr-gégégyógyászat, traumatológia). Nappali ellátás esetén (8-16 óra között) a Traumatológiai osztály biztosítja a folyamatos traumatológust az SBO-ra. Működési engedély alapján 5 ágygal rendelkeznek, de 10 ágy a tényleges ágyak száma. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott tárgyi, környezeti feltételeknek megfelel az osztály. Személyi feltételeknek való megfelelés a helyszínen nem került vizsgálatra.
2022. november 9.	1905-4/2022	Nemzeti Népegészségügyi Központ	Pszichiátriai szakrendelés és Pszichiátriai gondozó	Személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételek vizsgálata, járóbeteg ellátás tekintetében	A szolgáltató 53926-3/2022/EÜIG számú Határozattal működési engedélyt kapott Pszichiátriai járóbeteg szakellátásra heti 30 szakorvosi órában. 18 óra J1-es, 12 óra J7-es ellátási formában működik. A szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt személyi, tárgyi, környezeti feltételeknek megfelel a szervezeti egység.
2022. október 17.	1904-1/2022	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Élelmezési osztály	Monitoring mintavétel	Az egység 358 fő részére biztosít meleg ételt. Az ellenőrzés megállapításait a 407471 sz. EÜER check lista tartalmazza. Állati eredetű melléktermékek elszállítására Zsíros Csaba 4431 Nyíregyháza jogosult.
2022. szeptember 20.	1731-3/2022	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	Sebészeti osztály	Egészségügyi kártevők elleni védekezés átfogó ellenőrzése 2021. és 2022. évre vonatkozóan, különös tekintettel a rühatka, ágyi poloska, fejtetű, ruhatetű és egyéb ízeltlábúak okozta ártalmak felmérése	Az érintett területet kérdőíves formában ellenőrizték, amely során mindent rendben találtak.
2022. szeptember 20.	1731-2/2022	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	Traumatológiai osztály	Egészségügyi kártevők elleni védekezés átfogó ellenőrzése 2021. és 2022. évre vonatkozóan, különös tekintettel a rühatka, ágyi poloska, fejtetű, ruhatetű és egyéb ízeltlábúak okozta ártalmak felmérése	Az érintett területet kérdőíves formában ellenőrizték, amely során mindent rendben találtak.
2022. június 29.	1380-1/2022	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	Központi műtő	Munkavédelmi követelmények teljesülése	A szervezeti egységben 28 főt foglalkoztatnak. A kockázatértékelésnél figyelembe veszik a változó klimatikus viszonyok kockázatait. Az egyéni védőeszközök juttatása során a megfelelő eszközöket kiadják. A munkavédelmi oktatás érinti a klimatikus viszonyok esetén szükséges intézkedéseket. Védőítal biztosítása megoldott. A klímaberendezések működőképeseek, karbantartásuk megoldott.

2022. június 27.	603-3/2022	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	Intézményi szintű	2022. évi magyarországi PPV-ben részt vevő fekvőbeteg-ellátó intézmények által gyűjtött kórházi struktúra- és folyamatindikátor adatok validálása.	A Kórházban a PPV adatgyűjtés időpontja: 2022.04.25-05.06. Részelt osztályok száma: 11 Összesen kitöltött betegadatlapok száma: 257 Nozokomiális fertőzések száma 21 beteg esetében igazolódott Antibiotikum terápiaiban részesült: 56 beteg PPV validációhoz szükséges dokumentációk bemutatásra kerültek belső levelezések, jelentések adatai alapján.
------------------	------------	--	-------------------	--	---

Dátum	Intézményi iktatószám	Ellenőrző hatóság	Ellenőrzött terület	Ellenőrzés témája	Megállapítások
2023. július 12.	1087-4/2023	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (IIAB)	Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (IIAB) működésévműködtetésével kapcsolatos helyi gyakorlatok, célok és eredmények felmérése, valamint az intézményi antimikrobiális stewardship struktúrák felmérése	<p>A Kórház MSZ 07-10 számú „Intézeti Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság Ügyrendje”-vel rendelkezik, mely 2021. 11. 02-án lépett hatályba. Az ügyrend tartalmazza az IIAB jogállását, hatályát, feladatait.</p> <p>2022. évben 6 IIAB ülés megszervezésére került sor. Kiemelt témaként kezelték az intézményben zajlott multirezisztens Acinetobacter baumannii járványok szakmai kiértékelését, a további járványok megelőzéséhez szükséges intézkedések meghatározását.</p> <p>2023. évben eddig 3 IIAB ülés történt, aktuális téma szerinti IIAB tagok és meghívottak részvételével.</p> <p>Minden IIAB ülésről jegyzőkönyv készül, melyet a Kórházhygiénés Csoport dolgozói készítenek el. Az ülések témáját az aktuális problémák alapján határozza meg a Kórházhygiénés csoport vezetője.</p> <p>Az IIAB munkáját segítik a kijelölt infekciókontroll kapcsolattartók, szakdolgozók illetve szakorvosok.</p> <p>Minden hét első munkanapján a kapcsolattartók az előző hétre vonatkozóan észlelt egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket jelentőponon megküldik a Kórházhygiénés csoportnak összesítés céljából. Az egyedi eseteket külön jelentőponon továbbítják.</p> <p>A kérdőívben megválaszolt, az IIAB tevékenységére meghatározott 2023. évi munkatervi feladatok megfogalmazása pontosításra került.</p> <p>2022. évre megfogalmazott munkatervi feladatokat az IIAB ülésein értékelték, véleményezték és jóváhagyták.</p> <p>AZ IIAB működéséhez köthető eredmény a 4 protokoll készítése.</p> <p>Az IIAB döntése kapcsán az Intenzív terápiás osztályon bevezetésre került a multirezisztens kórokozókra történő szűrés, minden felvételre kerülő betegnél.</p> <p>A helyszínen megtekintésre került a helyi mikrobiológiai mintavételi protokoll illetve az osztályos gyógyszerrendelés elnevezésű protokoll. Ez utóbbiban az antimikrobás szerek dokumentált rendelése szabályozásra került. A szabályozás betartását, tényleges alkalmazását a főgyógyszerész és az orvosigazgató engedélyezi. A kezelőorvos számára a belső információs szakmai felületen elérhető az egyedi rendelési laphoz kötött antimikrobiális szerek listája, mely segíti a megfelelő antibiotikus terápia meghatározásában. Intézményi antibiotikum érzékenységi táblázatok rendelkezésre állnak, melyről éves szinten emailben kapnak tájékoztatást a klinikus orvosok. OsztálysPECIFIKUS antibiotikum érzékenységi táblázatok jelenleg nem képeznek.</p> <p>Az antibiotikum politikát, antimikrobiális stewardship programot az intézményben informatikai rendszer jelenleg hatékonyan segíteni nem tudja.</p> <p>Az IIAB döntése alapján az intézményben mikrobiológiai mintavételi szabályokkal kapcsolatban kompetencia alapú, illetve helyi antibiotikum alkalmazási szabályokkal kapcsolatban is oktatást szerveznek és terveznek.</p>
2023. július 12.	1087-4/2023	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Belgyógyászati osztály	Belgyógyászati osztályon található kézfertőtlenítőszer adagoló készülékek ellenőrzése	AZ NNK által elkészített kérdőív és metodika alapján a vizsgálat az egészségügyi dolgozók, betegek és látogatók részére rendelkezésre álló, 10 db kézfertőtlenítőszer adagoló jellemzőir, elhelyezésére, jelenlegi állapotára illetve a gyártói adatokra terjed ki. Az egyes kézfertőtlenítőszer adagolókra vonatkozó jellemezők az erre a célra szolgáló jegyzőkönyvekben külön-külön rögzítették.

2023. június 15.	898-4/2023	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Radiológiai osztály	Sugáregészségügyi ellenőrzés	<p>MR gép ellenőrzése Kockázatértékelés dokumentációját megtekintették, rendben találták, amelyet méréssel készítették A vonatkozó jogszabállyal összefüggésben nem történt munkabaleset és megbetegedés a munkahelyen A vizsgálóhelyiségekben megfelelőnek találták a munkakörnyezetet, a jelzések, határolók jól láthatóak, egyértelműek a terhes nők veszélyeztető jelzések is ki vannak téve.</p> <p>CT, RTG, Mammográfia A CT berendezésen naponta és hetente is végeznek kalibrálást. Az első vizsgálat előtt és évente szakszerviz ellenőrzi a gépek megfelelő működését. Az NNK-tól kapott "Tájékoztatás állapotvizsgálatról" tárgyú levelet megtekintették. Mivel a dokumentum dátuma 2021. június 2. napja, ezért új állapotvizsgálat megrendelését szükséges megigényelni, és megküldeni. (határidő 30 nap) A vonatkozó jogszabállyal összefüggésben nem történt munkabaleset és megbetegedés a munkahelyen A vizsgálóhelyiségekben megfelelőnek találták a munkakörnyezetet, a jelzések, határolók jól láthatóak, egyértelműek a terhes nők veszélyeztető jelzések is ki vannak téve.</p>
2023. május 24.	1124-1/2023	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	Élelmezési osztály	Közétkeztető főző és tálalókonyha mintavétel	Élelmiszer higiéniai és élelmiszer bevizsgálat szempontjából megfelel

	Ellenőrzés alá vont projekt azonosítója	Az ellenőrzés módja	Ellenőrzést végző szervezet	Ellenőrzés időpontja	Megállapítás
1.	ROHU457	Helyszíni ellenőrzés és dokumentum alapú ellenőrzés	Széchenyi Programiroda	2023.11.29	A hitelesítési nyilatkozat kiállítható.
2.	HUSKROUA/1901/8.2/0070	Helyszíni ellenőrzés és dokumentum alapú ellenőrzés	Széchenyi Programiroda	2023.10.11	Jegyzőkönyv kiegészítés készítése szükséges
3.	HUSKROUA/1702/8.2/0086	Helyszíni ellenőrzés és dokumentum alapú ellenőrzés	EUTAF	2023.09.11	In relation to Audit Tasks No1, No2, No3, No4, No5 no findings (error, deficiency, suspicion of irregularity) have been revealed related to the Lead Beneficiary and Beneficiary 4 Szent Damján Görögkatolikus Kórház.
4.	ROHU457	Helyszíni ellenőrzés és dokumentum alapú ellenőrzés	Széchenyi Programiroda	2023.01.09	A hitelesítési nyilatkozat kiállítható.
5.	HUSKROUA/1901/8.2/0070	Helyszíni ellenőrzés	Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	2022.11.02	A helyszíni szemle során tűzvédelmi szempontból hiányosságot nem tapasztaltam.
6.	HUSKROUA/1901/8.2/0070	Helyszíni ellenőrzés	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály	2022.11.02	Az ingatlanon a kórház Sürgősségi Osztály átalakítása és bővítése elkészült. A felelős műszaki vezetői nyilatkozat és kivitelezői nyilatkozat alapján a biztonságos és rendeltetésszerű használatra alkalmas. A megvalósult épületrész részben eltér az építési engedélytől, amelyről megvalósulási rajz szükséges. A helyszínen fénykép felvételek készültek.
7.	HUSKROUA/1901/8.2/0070	Helyszíni ellenőrzés	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal	2022.11.02	A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy az elvégzett bővítés és átalakítás az előzetesen engedélyezett terv és a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak szerint valósult meg.
8.	HUSKROUA/1901/8.2/0070	Helyszíni ellenőrzés és dokumentum alapú ellenőrzés	Széchenyi Programiroda	2022.09.22	További intézkedés nem szükséges